

質問種類	質問項目	質問内容	回答		
			大阪市立大学	大阪府立大学	
財1	保険料	-	大阪府立大学/大阪市立大学それぞれについて、過去5年間の保険料をご教示ください	H31年度 5,476,590円、H30年度 4,284,910円 H29年度 3,935,840円、H28年度 3,902,950円 H27年度 9,013,330円	H31年度 4,985,800円 H30年度 3,239,000円 H29年度～H27年度 3年長期 13,058,770円
財2	事故内容	資料-財3	保険金請求をしている合計10件それぞれにつき、被害を受けた建物名称(仕様書のどの物件か)、また、再発防止策を講じている場合は、その内容をご教示ください	H25年8月の水漏れ事故、H29年12月の小火については資料-財3を参照ください。 H30年9月の落雷事故は、工学部棟・全額共通教育棟・基礎教育実験棟など広範囲にわたって被害を受けました。 H30年9月の台風事故は、複数のキャンパスで複数の建物に被害を受けました。 再発防止策については後述。	H27年5月落雷: 主な損害は特高変電所、電話回線で発生 H28年8月落雷: 羽曳野キャンパス防災センター H28年9月落雷: 主な損害はC10先端科学センター、C14研究センター棟で発生 H29年10月台風: 主な損害は羽曳野キャンパスL棟、なかもずキャンパスC6棟 H30年6月落雷: 主な損害はC10棟で発生 H30年9月台風: 複数のキャンパスで複数の建物に損害発生 再発防止策については後述。
財3	再発防止	資料-財3	落雷対策として、大阪府立大学/大阪市立大学それぞれで実施している具体的な防災対策につき、ご教示ください	【阿倍野キャンパス、杉本キャンパス】 ・受信機の更新を順次行っている(H29年度11台、H30年度2台)。基礎教育実験棟自動火災報知設備受信機は、H29年度更新をおこなったため故障部品取替修繕で対応できた。 ・受変電設備において F7各受電設備に避雷器を設置 ・監視制御設備において 一部の設備について避雷器設置 ・2012.8.18の落雷事故により、監視設備の一部に損害があったため、その設備(本館地区の受電監視用)に避雷器を設置 【医学部】 ・H25年8月の水漏れ事故は、ドラフトチャンバーに接続している水道のビニルホースの劣化により、水漏れを起こしたため、ビニルホースを耐久性のあるステンレスフレキへ交換した。	落雷から自動火災報知機受信機・電話交換機を保護するために避雷器を取り付けるといった雷サージ対策を順次行っています。
財4	再発防止	資料-財3	水濡れ対策として、大阪府立大学/大阪市立大学それぞれで実施している具体的な防災対策につき、ご教示ください	【阿倍野キャンパス】 排水の掃除口を至急開口出来る道具を緊急に取り付け、対応できるようにしています。 【杉本キャンパス】 ・屋上防水については、劣化状況を鑑み、計画的に改修工事を実施する予定です。 ・給排水については、屋外と建物内の1次側配管については、平成33年度から3年計画学内のライフライン改修に着手予定です。建物内を施工する際に、長時間冷却水を使用する機器等の配管調査を行う予定です。	古い配管の更新や雨漏れ等の防水工事を順次行っています。
財5	再発防止	資料-財3	台風対策として、大阪府立大学/大阪市立大学それぞれで実施している具体的な防災対策につき、ご教示ください	【阿倍野キャンパス】 ・建具の改修 ・室外機の固定 【杉本キャンパス】 ・暴風により倒壊の恐れのある樹木の撤去 ・建物外装パネルの補強 ・倒壊物置復旧においてコンクリート基礎を設置 ・軒に設置している空調室外機を建物の躯体に固定 ・屋上の冷却塔外パネルの飛散防止対策を検討	ドア等施設の被害防止措置、危険樹木の予防的伐採及びブロック塀の改修・撤去などの対策を講じています。
財6	再発防止	資料-財3	①落雷事故、②風災事故 ・実施している防災対策 ・実施予定している防災対策 ご教授お願いします	上記財3、財5で回答	上記財3、財5で回答
財7	再発防止	資料-財3	自然災害に対する防災対策、および今後、実施を予定している防災対策につき、ご教示ください	上記以外について以下の対策を行っています。 【杉本キャンパス】 ・耐震補強工事の実施 ・最小限の被害に抑えられるよう、計画的な設備更新の実施	耐震化率97%を超えるまで耐震改修を進めてきたとともに、上記のさまざまな防災対策を進めています。
財8	事故内容	資料-財3	現在未払いになっている事案の事故内容・支払予定金額をご教示ください	・2018年9月6日 台風21号被害に関する追加請求 損害額 約34,360千円(認定額未定) ・2019年11月20日 阿倍野キャンパスにおける漏水に伴う水濡れ事故 受取保険金 1,750,113円(予定)	特にありません。
財9	事故内容	資料-財3	すでに発生している事故で今後保険金請求する予定のものがあれば事故内容・請求予定金額をご教示ください	特にありません。	特にありません。
財10	その他	仕様書	各仕様書に記載している「国の災害復旧事業との関係」について、過去5年間に国の災害復旧事業によって控除された金額がある場合は、その内容と金額をご教示ください	過去に同制度による控除はありません。	過去に同制度による控除はありません。