

大阪市立大学経済研究所棟ほか1棟屋上防水改修工事に係る
質問に対する回答

質問事項		※※
仕様書 項目番号	質問内容	回答
① 図面通し番号1 仮設計画図	資材置き場へ車両を進入させる際、上下高さ及び横幅制限は何mですか。	有効高さ及び幅は、 上下高さは、6.2m 横幅は、4.5m となります。
② 図面通し番号2～5	今回、防水改修を行う部位はすべて既存がFRP防水ですか。	経済研究所棟につきまして、建設時は保護アスファルト防水を施工しており、その後、平部、立上り部をFRP防水で改修しております。 また、法学部棟につきましては、シート防水(図面No.6参照)となっております。
③ 図面通し番号3～5	押え金物等、端末の金物撤去は無いでしょうか。	撤去はございません。
④ 図面通し番号3	手摺壁の天端・側面は今回工事の施工範囲内でしょうか。	手摺壁天端、底面、内側側面は、施工範囲内です。
⑤ 図面通し番号7	金物撤去が必要なのは【立上り②詳細図】の箇所のみでしょうか。	その通りです。
⑥ 図面通し番号7	【立上り②詳細図】の撤去項目は、(アルミ水切り)と(アルミ押え金物シーリング共)の2列でしょうか。	その通りです。