

工事名称

市立大学本館地区前庭整備工事に関する質問・回答

質問番号	質問事項	回答
1	第1号明細書-2 散水栓について 仕様、図面を明示して頂きたい	25A町野式散水栓（45°）ステンレスボックス（福西SF-BFK-2同等品以上）砂利基礎を設定してます
2	第1号明細書-2 ポップアップ式スプリンクラー、フローストップバルブ、センターハンドルバタフライ弁の施工見積業者を教えてください	公開しておりません。
3	第1号明細書-2 フローストップバルブステンレスボックス共となっているが、図面8ではバルブボックス角型FRPとなっています。ステンレスボックスであれば仕様、図面を明示して頂きたい	バルブボックス角型FRP です。
4	第7号代価表 細別 アスファルト舗装復旧工ではなく縁石撤去工なのは。また10m当たり積算に対して基礎砕石撤去工 RC-40 t=100 1.5㎡とありますが0.15㎡ではありませんか	単位が㎡ではなくm <sup>2</sup> で、1.5㎡です。
5	第8号代価表 芝生撤去、発生工処分について芝混じりの土が処分できる業者がどこか教えていただきたい	土と芝は別処分です。
6	積算基準は何年度版を適用されていますか	平成29年度版です。
7	適用工種は公園工事でよろしいでしょうか	公園工事です。
8	諸経費計算は土木積算体系の公園工事もしくは建築積算体系の屋外整備工事、いずれを採用されていますか	土木工事積算体系 公園工事です。
9	交通誘導員が共通仮設費の積み上げ分で計上されていますが、それでよいでしょうか	よろしいです。
10	第1号代価表 モルタルが0.0㎡となっていますが 0.034㎡ではないでしょうか。それとも諸雑費に含まれていますか	0.0は0.02㎡の表記漏れです。
11	第1号代価表 伸縮目地が0.0㎡となっていますが、作業無しと考えてよいでしょうか	0.0は0.0144㎡の表記漏れです。
12	第7号代価表の単位数量は10㎡ではないでしょうか	10㎡です。
13	第8号代価表の単位数量は10㎡ではないでしょうか	10㎡です。
14	第8号代価表の芝生撤去工の単位ですが㎡ではないでしょうか。	㎡です
15	第8号代価表 芝（処分）の扱いが（一般ごみ）となっていますが、これは事業系一般廃棄物と考えてよいでしょうか。また処分引受先ですがどちらを想定されていますか。	一般廃棄物です。処分引受先は特定していません。
16	第10号代価表 目砂(川砂)が0.0㎡となっていますが、作業無しと考えてよいでしょうか。	0.0は0.04の表記漏れです。
17	特記仕様書 5. 施工内容関係 4. 電気ケーブルは法令等で定められた深さで埋設されていますか	所定の深さで埋設され、深さ30cmに埋設表示テープが埋設されてます。
18	特記仕様書に書かれております「10. 安全確保」のバリケードとはどのような物を想定されているのでしょうか。	B型バリケード+桝木と必要なコンクリート塊によるものです。
19	土壌検査は現況土、客土のどちらで行うのですか	現況土で行います。
20	土壌検査の適要に書かれております「肥料分10項目」とは具体的にどのような項目ですか。	水分、灰分、pH、EC、窒素全量、リン酸全量、加里全量、石灰全量、苦土全量、C/N比の10項目です。
21	「第1号代価表」の縁石工1に書かれております残土処分の場内処分は運搬距離をどの程度考えておけばいいでしょうか。	500m以内です。
22	大型車(重機回送)などは使用可能でしょうか。	可能です。
23	現状芝生エリアにあるヒラドツツジは撤去は含まれているのでしょうか。また含まれている場合はどの項目に計上するべきなのでしょうか。	撤去済です。
24	撤去・新設に伴ない外周部分の見切り材(縁石)が含まれていない箇所があります。(守衛室付近、1号館付近)どのようにお考えでしょうか。	この部分は現況の舗装と芝生面を同一高さに仕上げる予定ですので見切り材は計上しておりません。
25	現状のインターロッキングには、展示ブロックが設置されていますが、新設する透水コンクリート舗装には必要ないのでしょうか。	現在点字ブロックの設置は検討中です。
26	現状にある集水桝、横断側溝の撤去はどのようにお考えでしょうか。	舗装撤去に含みます。
27	フシントンヤシの根鉢が残置されていましたが、引き渡し時には撤去されているのでしょうか	撤去済みです。
28	芝生エリア内に構内案内サインがありますがこれはどのようにお考えでしょうか。	サイン、照明塔は現状維持です。
29	現状にある車止めはどのようにお考えでしょうか。	舗装撤去に含みます。ただし再利用の可能性ありのため、処分はしません。
30	パーミアコンの表面性状にはMサイズとLサイズがありますがどちらで考えておけばよろしいでしょうか。	Mサイズです。